

Территориальный отдел Управления
по РД в г.Кизляре

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 074-17

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МКОУ «Брянская СОШ» Кизлярского р-на РД, расположенного по адресу:
368824, РД, Кизлярский р-н, с. Брянск.

Акт по результатам мероприятий по надзору № 074-17 от 12.05.17г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

- ✓ 1) Внутреннюю отделку помещений школы провести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: покрытие пола во всех помещениях привести в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 2) Стены во всех помещениях привести в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 3) Потолки во всех помещениях 2 корпуса, в переходе, в спортивном зале привести в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 4) Заменить старые окна на новые. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 5) Заменить старые двери. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 6) На территории хозяйственной зоны установить специально оборудованную площадку с мусоросборниками. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 7) На территории школы иметь твердое покрытие к хозяйственным постройкам, туалетам. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 8) На территории двора оборудовать физкультурно-спортивную зону с учетом выполнения программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и иметь достаточное количество спортивного инвентаря, в соответствии требованиями п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 9) Уровень искусственного освещения привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: в 7 учебных кабинетах старших классов классные доски оборудовать софитами. Срок: до 15.10.2017г.
- ✓ 10) В компьютерном классе установить одноместные столы, предназначенные для работы с ПЭВМ с учетом обеспечения оптимального размещения на рабочей поверхности используемого оборудования и подъемно-поворотные рабочие кресла с регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками в соответствии с требованиями п. 9.5., 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 11) В кабинете информатики оконные проемы оборудовать регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков. Срок: до 15.10.2017г.
- ✓ 12) Все помещения школы, в том числе и пищеблок оборудовать системой холодного и горячего водоснабжения, канализации. Срок: до 02.05.2018г.
- ✓ 13) Для организации горячего питания учащихся, предусмотреть объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование пищеблока, работающего на сырье и (или) полуфабрикатах с учетом исключения встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575943

Владелец Валиджанова Оксана Николаевна

Действителен с 28.04.2021 по 28.04.2022